

Labdien!

Pēc objekta apskates parādījas sekojoši jautājumi:

1. Vai nekas nav plānots darīt ar elektrības sadali? Ņemot vērā to, ka ir plānots veikt jaunas elektroinstalācijas montāžu visa koridora garumā, atstāt veco elektrosadales aizpildījumu ir riskanti;
2. Vai tiešām ir plānots pieslēgt apgaismojumu un rozetes pie 5x1,5mm² kabeļa? (Uzskatam par nepieciešamo veikt rozešu pieslēgšanu pie 2,5mm² šķeluma kabeļa, jo pie 1,5mm² pastāv pārslogošanas risks.)

Atbildes:

1. Iepirkuma "Iekštelpu un sanitārā mezgla remonts" ietvaros saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām nav plānots elektrības sadales nomaiņa.
2. Saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām apgaismojumu un rozetes pieslēgt elektrības instalācijas Cu 5x1,5 mm² kabeļa.